浄水水質検査結果書

No.　hX2308641-001

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平　　様

2024年　4月　20日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町1００番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者　蛯原 直輔

受付日	2024年　4月　11日	受付方法	受取
採取日	2024年　4月　11日	時刻	9時　30分
天候	当日　晴　　前日　曇	温度	気　温 20.0 ℃　　水　温 20.2 ℃
検査期間	2024年　4月　11日　～		2024年　4月　15日
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子　生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101201	施設名	平田配水池
採水場所	佐大熊公園	水源種別	ダム水･表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100　以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200　以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.6	0.3	3　以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.2(24.2℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5　未満	0.5	5　以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1　未満	0.1	2　以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.38mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No.　hX2308641-002

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平　　様

2024年　4月　20日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町1００番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者　蛯原 直輔

受付日	2024年　4月　11日	受付方法	受取
採取日	2024年　4月　11日	時刻	9時　30分
天候	当日　晴　　前日　曇	温度	気　温 20.0 ℃　　水　温 19.6 ℃
検査期間	2024年　4月　11日　～		2024年　4月　15日
採水者	森島	区分責任者	理化学：川野 亜矢子　生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101205	施設名	古見PC配水池
採水場所	西田公民館	水源種別	ダム水･表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100　以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200　以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.6	0.3	3　以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(24.1℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5　未満	0.5	5　以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1　未満	0.1	2　以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.20mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No.　hX2308641-003

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平　　様

2024年　4月　20日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町1００番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者　蛯原 直輔

受付日	2024年　4月　11日	受付方法	受取
採取日	2024年　4月　11日	時刻	9時　40分
天候	当日　晴　　前日　曇	温度	気　温 21.0 ℃　　水　温 22.4 ℃
検査期間	2024年　4月　11日　～		2024年　4月　15日
採水者	森島	区分責任者	理化学：川野 亜矢子　生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220105101	施設名	小湊第1配水池
採水場所	小湊墓地	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100　以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200　以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3　未満	0.3	3　以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	6.9(23.9℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5　未満	0.5	5　以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1　未満	0.1	2　以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.22mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No.　hX2308641-004

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平　　様

2024年　4月　20日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町1００番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者　蛯原 直輔

受付日	2024年　4月　11日	受付方法	受取
採取日	2024年　4月　11日	時刻	10時　00分
天候	当日　晴　　前日　曇	温度	気　温 22.0 ℃　　水　温 22.9 ℃
検査期間	2024年　4月　11日　～		2024年　4月　15日
採水者	森島	区分責任者	理化学：川野 亜矢子　生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220105102	施設名	小湊第2配水池
採水場所	大川処理場	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100　以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200　以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3　未満	0.3	3　以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	6.9(23.8℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5　未満	0.5	5　以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1　未満	0.1	2　以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.34mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No.　hX2308641-005

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平　　様

2024年　4月　20日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町1００番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者　蛯原 直輔

受付日	2024年　4月　11日	受付方法	受取
採取日	2024年　4月　11日	時刻	10時　10分
天候	当日　晴　　前日　曇	温度	気　温 19.0 ℃　　水　温 21.2 ℃
検査期間	2024年　4月　11日　～		2024年　4月　15日
採水者	竹元	区分責任者	理化学：川野 亜矢子　生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220103101	施設名	小宿配水池
採水場所	小宿第二公園	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100　以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	24	0.5	200　以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3　未満	0.3	3　以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	6.8(24.0℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5　未満	0.5	5　以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1　未満	0.1	2　以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		ー以下余白ー			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.36mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No.　hX2308641-006

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平　　様

2024年　4月　20日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者　蛯原 直輔

受付日	2024年　4月　11日	受付方法	受取
採取日	2024年　4月　11日	時刻	9時　50分
天候	当日　晴　　前日　曇	温度	気　温 24.0 ℃　　水　温 21.5 ℃
検査期間	2024年　4月　11日　～		2024年　4月　15日
採水者	竹元	区分責任者	理化学：川野 亜矢子　生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101206	施設名	三儀山配水池
採水場所	小宿中央公園	水源種別	ダム水･表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100　以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	17	0.5	200　以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.7	0.3	3　以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.4(23.7℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5　未満	0.5	5　以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1　未満	0.1	2　以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.20mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No.　hX2308641-007

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平　　様

2024年　4月　20日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町1００番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者　蛯原 直輔

受付日	2024年　4月　11日	受付方法	受取
採取日	2024年　4月　11日	時刻	10時　15分
天候	当日　晴　　前日　曇	温度	気　温 24.0 ℃　　水　温 22.8 ℃
検査期間	2024年　4月　11日　～		2024年　4月　15日
採水者	森島	区分責任者	理化学：川野 亜矢子　生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101207	施設名	平田高地区配水池
採水場所	ひらた3号公園	水源種別	ダム水･表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100　以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	17	0.5	200　以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.7	0.3	3　以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(23.9℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5　未満	0.5	5　以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1　未満	0.1	2　以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.18mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No.　hX2308641-008

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平　　様

2024年　4月　20日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町1００番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者　蛯原 直輔

受付日	2024年　4月　11日	受付方法	受取
採取日	2024年　4月　11日	時刻	10時　30分
天候	当日　晴　　前日　曇	温度	気　温 22.0 ℃　　水　温 20.7 ℃
検査期間	2024年　4月　11日　～		2024年　4月　15日
採水者	森島	区分責任者	理化学：川野 亜矢子　生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101208	施設名	春日配水池
採水場所	小俣住宅散水栓	水源種別	ダム水･表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100　以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200　以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.6	0.3	3　以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(24.0℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5　未満	0.5	5　以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1　未満	0.1	2　以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.34mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No.　hX2308641-009

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平　　様

2024年　4月　20日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町1００番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者　蛯原 直輔

受付日	2024年　4月　11日	受付方法	受取
採取日	2024年　4月　11日	時刻	9時　30分
天候	当日　晴　　前日　曇	温度	気　温 18.0 ℃　　水　温 19.1 ℃
検査期間	2024年　4月　11日　～		2024年　4月　15日
採水者	竹元	区分責任者	理化学：川野 亜矢子　生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101209	施設名	井根配水池
採水場所	高千穂神社散水栓	水源種別	ダム水･表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100　以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200　以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.8	0.3	3　以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(23.9℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5　未満	0.5	5　以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1　未満	0.1	2　以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.20mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No.　hX2308641-010

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平　　様

2024年　4月　20日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者　蛯原 直輔

受付日	2024年　4月　17日	受付方法	受取
採取日	2024年　4月　11日	時刻	10時　00分
天候	当日　晴　　前日　晴	温度	気　温 22.5 ℃　　水　温 21.3 ℃
検査期間	2024年　4月　17日　～		2024年　4月　19日
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子　生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101210	施設名	東が丘配水池
採水場所	小浜町民家散水栓	水源種別	ダム水･表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100　以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200　以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.6	0.3	3　以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(24.3℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5　未満	0.5	5　以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1　未満	0.1	2　以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.24mg/ℓ

様式 ハ－17