浄水水質検査結果書

No. hX2308925-001

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 12日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 12日	時刻	11時 37分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 23.4 ℃ 水温 22.5 ℃
検査期間	2024年 4月 12日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	登 康太	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220116201	施設名	赤木名配水池
採水場所	外金久(三鳥屋)	水源種別	ダム水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	39	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(25.1℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.32mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308925-002

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代甲１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 12日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 12日	時刻	9時 12分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 23.3 ℃ 水温 21.5 ℃
検査期間	2024年 4月 12日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	登 康太	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220116203	施設名	西部配水池
採水場所	笠利町佐仁	水源種別	ダム水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	39	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.4	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(25.2℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.14mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308925-003

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代甲１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 12日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 12日	時刻	9時 24分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 21.6 ℃ 水温 21.8 ℃
検査期間	2024年 4月 12日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	登 康太	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220117201	施設名	用配水池
採水場所	笠利町用	水源種別	ダム水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	53	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	1.1	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(24.8℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.6	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.20mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308925-004

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代甲１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 12日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 12日	時刻	9時 39分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 25.9 ℃ 水温 22.9 ℃
検査期間	2024年 4月 12日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	登 康太	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220118201	施設名	笠利配水池
採水場所	辺留公民館	水源種別	ダム水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	53	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	1.1	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.4(24.6℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.10mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308925-005

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代甲１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 12日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 12日	時刻	10時 03分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 27.2 ℃ 水温 22.0 ℃
検査期間	2024年 4月 12日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	登 康太	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220119201	施設名	須野配水池
採水場所	笠利町万屋	水源種別	ダム水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	37	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.7	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(24.0℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.30mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308925-006

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 12日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 12日	時刻	10時 22分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 26.6 ℃ 水温 21.0 ℃
検査期間	2024年 4月 12日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	登 康太	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220120101	施設名	節田配水池
採水場所	土浜公民館	水源種別	湧水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	37	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	6.7(25.2℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.10mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308925-007

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代甲１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 12日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 12日	時刻	10時 34分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 27.1 ℃ 水温 22.8 ℃
検査期間	2024年 4月 12日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	登 康太	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220115201	施設名	緑が丘配水池
採水場所	笠利町用安	水源種別	ダム水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	48	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.8	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.5(25.2℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.16mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308925-008

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代甲１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 12日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 12日	時刻	11時 00分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 26.1 ℃ 水温 21.5 ℃
検査期間	2024年 4月 12日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	登 康太	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220116202	施設名	手花部第2配水池
採水場所	鯨浜	水源種別	ダム水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	39	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.4	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.4(25.2℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.22mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308925-009

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 12日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 12日	時刻	9時 55分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 27.6 ℃ 水温 22.3 ℃
検査期間	2024年 4月 12日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	登 康太	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220119202	施設名	太陽が丘配水池
採水場所	太陽が丘運動公園	水源種別	ダム水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	37	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.8	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.4(25.4℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.74mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308925-010

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 12日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 12日	時刻	11時 07分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 24.3 ℃ 水温 22.4 ℃
検査期間	2024年 4月 12日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	登 康太	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220116204	施設名	西部配水池
採水場所	笠利町手花部	水源種別	ダム水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	38	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.4	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(25.6℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.24mg/ℓ