





警報盤に下記を故障表示する。
(1) 高圧地絡
(2) 低圧地絡

高压受電盤

低压配電盤 (1) (2)



注) 1. 耐塩仕様 (溶射亜鉛メッキの上指定色塗装仕上げ) とする。
2. 寸法は参考とする。

配電盤リスト

TR1							
NO	配線用遮断器				負荷名称	負荷容量 (kVA)	2次側配管配線
	NCB ELB	P	AF	AT			
L1	NCB	3	225	175	L-1	31.03	CV1100* E22*・EB* (PE70)
L2	NCB	3	50	50	予備	—	—
					合計	31.03KVA	

TR2							
NO	配線用遮断器				負荷名称	負荷容量 (kW)	2次側配管配線
	NCB ELB	P	AF	AT			
M1	NCB	3	400	300	M-1	59.55	CV1100* E38*・EB* (PE70)
M2	NCB	3	400	300	M-1	59.55	CV1100* (PE70)
M3	NCB	3	50	20	浄化槽制御盤	1.25	CV15.5*・3C E2.0x2 (PE22)
M4	NCB	3	50	50	予備	—	—
					合計	120.35KW	

1

分電盤参考結線図

AC1φ3W210/105V

凡例

記号	名称	備考
	MCCB 1P	
	MCCB 2P	
	MCCB 3P	
	ニュートラルスイッチ	
	AC 100V	
	AC 100V 電灯	
	AC 200V 電灯	
	AC 100V コンセント	
	AC 200V コンセント	
	リモコンリレー 1P20A	
	リモコンリレー 2P20A	
	自動点滅器	
	アナログ・デジタル変換リレー	
	接点入力T/U	
	タイマー (24時間停電補償付)	

2

分電盤リスト(1)

盤名称

幹線

主開閉器

形式

番号

電気方式

L-1

屋内壁掛型

分岐回路

回路番号

特記なきはMCCB

リモコンリレー

負荷名

容量(VA)

備考

盤名称

幹線

主開閉器

形式

番号

電気方式

分岐回路

回路番号

特記なきはMCCB

リモコンリレー

負荷名

容量(VA)

備考

伝送ユニットx1

リレー制御/Ux7

