

質問回答書

質問番号	質問内容		回答
1	質問箇所	関連機器の整備 [ページ番号：2 (仕様書)]	参考資料 (添付資料1) をご確認ください。
	内容	展示空間内の電源容量を教えてくださいませんか	
2	質問箇所	プロジェクター関連機器の設置について [ページ番号：2 (仕様書)]	工事は、契約日の翌日からとなります。また、工事の時間帯は、月曜日から土曜日 8 時30分～17時00分となっております。
	内容	工事日程や時間帯の指定はございますか？	
3	質問箇所	プロジェクター関連機器の設置について [ページ番号：2 (仕様書)]	天井アルミパネルには強度がございません。天井アルミパネルと干渉する場合はアルミパネルを撤去し露出の鉄骨梁に固定して下さい。
	内容	現調の上でプロジェクターの設置箇所が天井パネル位置と被った場合、天井パネルに施工は可能でしょうか	
4	質問箇所	動画コンテンツ制作、VR コンテンツ制作 [ページ番号：1 (仕様書)]	奄美市ホームページにて、ガイドブックのスキャンデータを掲載いたします (添付資料2)。
	内容	参考資料として奄美縄文SDGs ガイドブックのpdf データ等をいただくことは可能でしょうか	
5	質問箇所	Wi-Fi整備について [ページ番号：4 (仕様書)]	インターネット回線は、新規での引き込みが必要となります。
	内容	利用可能なインターネット回線を新規で導入する必要がありますでしょうか。もしくは既設の回線があるならばそれを利用する形で良いでしょうか。	
6	質問箇所	Wi-Fi整備について [ページ番号：4 (仕様書)]	接続要件として、最大同時利用者数は、20～30人程度を想定しています。また、Wi-Fi接続に関する規定は、プライバシーセパレーター機能及びパスワード設定 (フリーWi-Fiではない) を備えたものでお願いいたします。
	内容	想定される回線速度や仕様など、スペックの指定はございますでしょうか。	
7	質問箇所	Wi-Fi整備について [ページ番号：4 (仕様書)]	令和8年度からの利用料は、奄美市で負担いたします。
	内容	Wi-Fi環境構築後のランニングコストはご負担いただける認識で良いでしょうか？	
8	質問箇所	コンテンツについて [ページ番号：1 (仕様書)]	奄美市ホームページにて、ガイドブックのスキャンデータを掲載いたします (添付資料2)。
	内容	施設で配布されているSDGsの資料 (冊子) を参考資料として拝見したいのですが、お送りいただくことは可能でしょうか。	
9	質問箇所	コンテンツについて [ページ番号：1 (仕様書)]	見学は可能です。しかし、8月1日からは、改修工事が始まるため、来園される際には奄美市教育委員会文化財課と調整が必要となります。 現地確認をされる際は、奄美市教育委員会文化財課にご連絡ください。
	内容	提案前に施設内を確認、見学することはできますでしょうか。	
10	質問箇所	コンテンツについて [ページ番号：1 (仕様書)]	宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業の監修委員会における監修は、業務の進捗に合わせ、必要に応じて開催するとしています。 監修委員会における監修は、現地・オンラインどちらも実施可能です。
	内容	コンテンツの企画、制作において、監修はどの程度 (頻度、内容) 発生しますでしょうか。またそれらはオンラインでの確認となりますでしょうか。	
11	質問箇所	コンテンツについて [ページ番号：1 (仕様書)]	事業採択後に、奄美市教育委員会文化財課に所属する学芸員が情報の提供をいたします。
	内容	より精度の高い企画を検討するために、以下の情報をご提供頂くことはできませんでしょうか。 ・奄美の地理や歴史を学ぶことができる書籍、論文等 ・生物の生態 ・文化 (例えば土器の種類、作り方や、伝統的な表現、言葉/方言など)	
12	質問箇所	その他	実績の紹介は問題ありません。
	内容	納品後、弊社のHPなどで実績として写真やコンテンツ内容を紹介することは問題ないでしょうか？	

質問回答書

13	質問箇所	運用・保守について [ページ番号：2 (仕様書)]	ソフトウェアが動作するのであれば問題ありませんが、事前テストが必要になります。
	内容	動作状態、メンテナンスを行う場合、TeamViewerなどのソフトウェアを使用し、外部よりネットワーク内に入り作業を行うことはセキュリティー上問題無いでしょうか。	
14	質問箇所	運用・保守について [ページ番号：3～4 (仕様書)]	保守や維持管理経費は5年間を提示ください。消耗品は含みません。
	内容	⑰コンテンツ及びその関連機器の保守や維持管理に関する経費について、修繕を除き継続的に発生する場合は提案の中で示すこと。とありますが、納品日から何年含めておけばよろしいでしょうか。 また、消耗部品（電池・バッテリーなど）も範囲内で費用に含むという解釈となりますでしょうか。	
15	質問箇所	運用・保守について [ページ番号：2～3 (仕様書)]	毎日、コンテンツの電源はOFFにいたしますが、ブレーカーはONのままとなります。
	内容	毎日の電源ON/OFFの管理方法は既に想定されていますでしょうか。（例えば施設全体のブレーカーをON/OFFするなど）。もし特に想定が無いようであれば負担のかからない方法、機材の組み合わせを提案します。	
16	質問箇所	既存照明について [ページ番号：2 (仕様書)]	計画の数値は500lxです。設置する機器の位置及び仕様については参考資料（添付資料3）をご確認下さい。
	内容	投影スクリーン周辺の照明輝度について、計画されている数値（lx）はございますでしょうか。	
17	質問箇所	既存照明について [ページ番号：2 (仕様書)]	調光機能、角度調整機能付きとなっております。またダクトレールに設置してありますので、必要に応じて位置を動かすことも可能となっております。
	内容	既存照明についてですが、外部から明るさを調整できる調光機能はございますでしょうか。また、プロジェクションエリアに支障が出る場合に向きなど調整は可能でしょうか。	
18	質問箇所	機器について [ページ番号：4 (仕様書)]	どの程度の作業が必要になるのか、提示していただければと思います。
	内容	VRヘッドセットはその特性上、多少手動による管理が必要となります。（充電ケーブルの着脱や電源のON/OFF操作など）具体的な作業内容を提案書内で提示すれば良いでしょうか。	
19	質問箇所	機器について [ページ番号：2 (仕様書)]	分電盤からプロジェクター設置位置まで電源を引き込む工事の経費につきましては、本業務に含まれます。但し電気設備事業者の手配等について必要な場合は、別途発注の令和7年度宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業受注事業者に協力を頂くことは可能です。
	内容	プロジェクター設置位置に分電盤からの電源（天井部平行AC100V15A単独3回路露出コンセント）を持ってきていただく工事をお願いすることは可能でしょうか。	
20	質問箇所	機器について [ページ番号：2 (仕様書)]	本建物は鉄骨造平屋建て、折半屋根（2重葺き）天井露出となっております。プロジェクターを上部より設置する際には、露出の梁を利用して頂くことになると思われます。設置方法につきましては、優先交渉権者と協議の上で決定いたします。またその経費につきましては本事業に含まれます。
	内容	プロジェクター設置位置のスラブに天吊り金具用のアンカー打設および全ネジボルト（3/8インチ）を下ろしていただく工事をお願いすることは可能でしょうか	
21	質問箇所	機器について [ページ番号：2 (仕様書)]	問題ありません。それに伴う継続的な費用が発生する場合は、企画提案の中でお示しください。
	内容	壁面プロジェクションするための放映機器（映像送出プレーヤー）ですが、専用ソフトを用い、技術員でしか更新できないようなシステムでも問題ございませんでしょうか。	
22	質問箇所	機器について [ページ番号：2 (仕様書)]	史跡保護覆屋施設内における設置箇所の指定がなければ、設置可能です。しかし、見学通路上の設置は不可となります。
	内容	機器収納ラックを設置する場所の想定はございますでしょうか。 幅600×高さ2000×奥行き800mm程度のラック2～3本の設置を想定しております。	
23	質問箇所	機器について [ページ番号：2 (仕様書)]	施設内においてアンカー固定可能な（コンクリートスラブ範囲）場所をお示しいたします。（添付資料4）その他の場所につきましては、砂利、真砂土、サンゴ石仕上となっております。
	内容	機器収納ラックを転倒防止の観点から床にアンカー固定する事は可能でしょうか。	

質問回答書

24	質問箇所	機器について〔ページ番号：2（仕様書）〕	分電盤からプロジェクター設置位置まで電源を引き込む工事の経費につきましては、本業務に含まれます。但し電気設備事業者の手配等について必要な場合は、別途発注の令和7年度宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業受注事業者に協力を頂くことは可能です。
	内容	プロジェクター設置位置に分電盤からの電源（床上平行AC100V15A単独2回路露出コンセント）を持ってきていただく工事をお願いすることは可能でしょうか。	
25	質問箇所	機器について〔ページ番号：2（仕様書）〕	映像は、常時再生を想定しておりますが、提案によってはその限りではありません。
	内容	映像は常に再生/表示されているイメージでしょうか。それとも、来館者が来た際にスイッチなどを押して再生する形でしょうか。	
26	質問箇所	施設について〔ページ番号：1（仕様書）〕	順路は特に定めておりませんが、案内する際のルートを示した図を奄美市ホームページにて掲載いたします。（添付資料5）
	内容	来場者の観覧は指定のルート・移動の方向はありますでしょうか	
27	質問箇所	施設について〔ページ番号：1（仕様書）〕	団体の受け入れもしておりますので、20～30名の入館は可能です。しかし、職員の案内時における適切な人数は、1グループ5名程度です。
	内容	同時に館内に入ることができる人数の最大数は何人くらいとなりますでしょうか	
28	質問箇所	施設について〔ページ番号：1（仕様書）〕	観光客が7割程度、地元学生や住民が2割程度、研究者等が1割程度となっています。年齢層は、学生から高齢者まで幅広いです。来園理由は、看板やガイドマップを参考にされた方や、考古学や博物館に興味がある方、宿泊施設や観光ガイド等からのクチコミ等がございます。
	内容	来場者のステータス(年齢層、目的、客層など)をお教えいただくことはできますでしょうか。	
29	質問箇所	施設について〔ページ番号：1（仕様書）〕	平面図、立面図につきましてはJWW形式及びDWG形式にて提供可能です。奄美市ホームページには、PDFデータを掲載いたしますので（添付資料6・7）、CADデータが必要であれば、奄美市教育委員会文化財課にお問い合わせください。天井伏図（添付資料8）、電気回路図（添付資料1）につきましては紙媒体の資料のみとなっておりますので、スキャンデータでの提供となります。
	内容	機材選定・設置設計をするにあたり、平面図・立面図・天伏図・電気回路図などのCADデータ（DWG形式またはVWX）をご提供いただく事は可能でしょうか。	
30	質問箇所	設置作業について〔ページ番号：2（仕様書）〕	収蔵庫がありますので、小スペースであれば提供可能です。
	内容	予備機や機材の空箱を保管する場所の提供は可能でしょうか？(利用可能なバックヤード、倉庫の大きさ)※例えば、故障時に機材を送送するために箱を残しておくケースがございます。	
31	質問箇所	設置作業について〔ページ番号：2（仕様書）〕	受取日の調整が必要になりますが可能です。
	内容	実装の際にこちらから送った機材等の荷物を受け取っていただくことは可能でしょうか？	
32	質問箇所	設置作業について〔ページ番号：4（仕様書）〕	遺構展示内の設置に伴い足場を組む場合は、職員の立ち合いのもと養生が必要となります。見学通路上であれば必要ありません。
	内容	容機材設置の際に史跡を保護するために何か特別な措置や養生などはないでしょうか？	
33	質問箇所	設置作業について〔ページ番号：2（仕様書）〕	床からの高さが4m以内の範囲においては脚立足場での作業が可能です。使用箇所について、特に制限はありませんが、遺構展示内に設置する場合は職員の立ち合いが必要となります。
	内容	館内施工時に脚立を使用することは可能でしょうか。使用できる場合、高さ等に制限はございますでしょうか。また、エリア内に脚立等を立てたりや立ち入りが出来ないエリアがあればご教示いただけますでしょうか。	
34	質問箇所	設置作業について〔ページ番号：2（仕様書）〕	天井部の配線につきましては、露出で構いません。
	内容	天井部の配線につきまして、配管（PF管など）を必ず使用することなどルールはございますでしょうか。	
35	質問箇所	設置作業について〔ページ番号：2（仕様書）〕	天井につきましては露出となっておりますので、点検口は不要と考えます。壁用点検口につきましても不要と考えます。
	内容	機材を設置するにあたり、メンテナンス含めて作業用の点検口（天井・壁）などの作業をお願いする事は可能でしょうか。	

質問回答書

36	質問箇所	設置作業について〔ページ番号：2（仕様書）〕	設置工事等は、月曜日から土曜日の8時30分から17時00分の時間帯で行っていただきます。また、機器の引き渡しは、奄美市教育委員会文化財課との調整の上、日時を決めます。
	内容	開催期間前の設営可能日及びお引き渡し日や時間、その方法にご指定はございますでしょうか。（例えば月曜日はNGなど）具体的な日付がわかるようであれば教えてください。	
37	質問箇所	設置作業について〔ページ番号：2（仕様書）〕	設置工事等は、月曜日から土曜日の8時30分から17時00分の時間帯で行っていただきます。夜間作業を行う場合は、奄美市教育委員会文化財課との調整となります。
	内容	設営作業時間や施工ルールについてご指定はございますでしょうか。（例えば9:00-17:00、夜間作業はNG、音が出る作業は日中に行うなど）	
38	質問箇所	設置作業について〔ページ番号：1（仕様書）〕	現地立ち合いの下、検査検収となります。
	内容	最終的な納品物の確認、検収は現地立会いでの確認となりますでしょうか。	
39	質問箇所	設置作業について〔ページ番号：1（仕様書）〕	平面図、立面図につきましてはJWW形式及びDWG形式にて提供可能です。奄美市ホームページには、PDFデータを掲載いたしますので（添付資料6・7）、CADデータが必要であれば、奄美市教育委員会文化財課にお問い合わせください。 天井伏図（添付資料8）、電気回路図（添付資料1）につきましては紙媒体の資料のみとなっておりますので、スキャンデータでの提供となります。
	内容	施設内部の平面図、立面図、天伏図、電気配線・回路図 など、図面データがあればご提供頂きたいのですが、可能でしょうか。企画や投影の設計及び施工コストを検討するにあたり、契約前にご提供いただきたい次第です。	
40	質問箇所	業務項目1・業務項目2〔ページ番号：1～4（仕様書）〕	現地立ち合いの下、検査検収となります。
	内容	最終的な納品物の確認、検収は現地立会いでの確認となりますでしょうか。	
41	質問箇所	業務項目1-④〔ページ番号：2（仕様書）〕	音量の指定はございませんが、職員による園内案内に支障がない程度とします。
	内容	BGMやナレーションを挿入する場合、音量の限度を想定していらっしゃいますか。dBで指標をお持ちでない場合は、プロジェクション箇所周辺のみ。VRに影響を与えない程度。などでお示しいただけますと幸いです。	
42	質問箇所	業務項目1-④〔ページ番号：2（仕様書）〕	多言語化の内容については提案の内容によりますが、最低限英語のテロップがあると良いです。
	内容	プロジェクションのコンテンツにおいて「多言語化」とありますが、複数言語のテロップを挿入することで、要件を満たすと考えて宜しいでしょうか。また日英に加え、中韓も挿入する必要があるでしょうか。	
43	質問箇所	業務項目1-⑩〔ページ番号：2（仕様書）〕	調光機能、角度調整機能付きとなっております。またダクトレールに設置してありますので、必要に応じて位置を動かすことも可能となっております。
	内容	暗幕で館内が暗くなりますが、一方で照明設備が多く設置されています。プロジェクション箇所の照明の照度や、向きはコンテンツに合わせて移動、向き・照度調整は可能という認識で宜しいでしょうか。	
44	質問箇所	業務項目2- ③〔ページ番号：3（仕様書）〕	可能です。
	内容	「③コンテンツを利用する対象は、地元住民や13 歳以上の学生、観光客等とする。ただし、親等の同伴者の同意を得た場合のみ、 12 歳以下も利用できることとする。」とあるが、来園者でない方も無料で遠隔で参加できるメタバースのようなVRコンテンツの提案も可能でしょうか。	
45	質問箇所	業務項目2 ③〔ページ番号：3（仕様書）〕	可能です。
	内容	VR制作素材を活用した、VR以外のデジタルコンテンツの追加提案も可能でしょうか。	
46	質問箇所	5参加申し込み〔ページ番号：2（公募プロポーザル募集要項）〕	受託者となる事業者のみの書類を提出してください。
	内容	（1）「税等の滞納が無いことを証する書類の写し」について、①契約受任事務所と②本社（本店）の滞納がないことを証明する書類でよろしいでしょうか。ご教示ください。	

質問回答書

47	質問箇所	7 企画提案書 [ページ番号：3 (公募プロポーザル募集要項)]	可能です。
	内容	(1) 提出書類 (提案書内に) について、社名の記載は可能でしょうか。ご教示ください。	
48	質問箇所	7 企画提案書 [ページ番号：3 (公募プロポーザル募集要項)]	容量制限はございませんが、データの総容量が10MBを超える場合は奄美市の大容量ファイルをお送りいたしますので、奄美市教育委員会文化財課に事前にご相談ください。
	内容	(5) ①提出するPDFデータの容量制限 (提案書のページ数制限等) についてご教示ください。	
49	質問箇所	8 提案書の作成要領 [ページ番号：4 (公募プロポーザル募集要項)]	企画提案のプレゼンテーションの際、本業務と同クオリティの過去の制作物があれば、約3分以内でご紹介いただければと存じます。
	内容	②企画提案書〇「過去の類似するコンテンツがある場合はその紹介 (約3分以内) も行う」と記載が御座いますが、約3分以内とは何を指しているのでしょうか。ご教示ください。	
50	質問箇所	8 提案書の作成要領 [ページ番号：4 (公募プロポーザル募集要項)]	その認識で問題ありません。
	内容	⑤見積書記載の積算根拠とは、設計業務等標準積算基準書の様なものでよろしいでしょうか。ご教示ください。	
51	質問箇所	10プレゼンテーション実施概要 [ページ番号：5 (公募プロポーザル募集要項)]	・参加人数については、制限はございませんが3～4名程度を想定しています。 ・企画提案のプレゼンテーションの中で社名をお伝えすることは可能ですが、奄美市ホームページ等での公表は行いません。プロポーザル審査会において決定した優先交渉権者は公表いたします。 ・可能です。 ・可能です。
	内容	(4) 留意事項に追加して、下記の内容についてご教示ください。 ・参加人数について ・社名は公表又は非公表 ・プレゼン時に提案書を抜粋したスライドを作成し、説明することは可能でしょうか。 ・プレゼン時に提案書に記載してある過去の類似するコンテンツの動画又は仕組みについての説明は可能でしょうか。	
52	質問箇所	12審査方法 [ページ番号：5 (公募プロポーザル募集要項)]	審査員の人数は、8名となります。
	内容	(1) 審査の方法について、審査員の人数についてご教示ください。	
53	質問箇所	業務項目1 [ページ番号：1～2 (仕様書)]	奄美市が著作権を持つ動画等映像素材につきましては、使用可能です。ただし、映像素材の著作権が完全に奄美市側にあるものに限りします。
	内容	刊行物やホームページに掲載されている動画等映像素材の使用可否についてご教示ください。	
54	質問箇所	業務項目2 [ページ番号：3～4 (仕様書)]	約40㎡となります。
	内容	VRコンテンツ設置予定箇所の延べ床面積についてご教示ください。	
55	質問箇所	業務項目2 [ページ番号：3～4 (仕様書)]	保護柵 (遺構展示部分の落下防止柵) につきましては、令和7年度宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業において、非固定式の柵を設置いたします。
	内容	保護柵等の設置可否についてご教示ください。	
56	質問箇所	業務項目3 [ページ番号：4 (仕様書)]	インターネット回線は、新規での引き込みが必要となります。
	内容	利用するインターネット回線について、既存のインターネット回線を使用する前提でよろしかったでしょうか。ご教示ください。	
57	質問箇所	業務項目3 [ページ番号：4 (仕様書)]	可能です。
	内容	館内に「WiFiスポット」等のサイン表示は可能でしょうか。ご教示ください。	
58	質問箇所	業務項目3 [ページ番号：4 (仕様書)]	インターネット回線は、新規での引き込みが必要となりますので、その際に使い分けをしていただければ可能です。
	内容	施設来館者用とコンテンツ用等、回線の使い分けは可能でしょうか。ご教示ください。	
59	質問箇所	業務項目1 史跡公園史跡保護覆屋施設における動画コンテンツ [ページ番号：2 (仕様書)]	多言語対応は、英語を想定しておりますが、提案の内容によってはその限りではありません。
	内容	多言語対応の検討を示唆する記載があるが、想定すべき言語があればおしえていただきたい。	

質問回答書

60	質問箇所	業務項目1～2 制作する動画コンテンツ・VR コンテンツについて [ページ番号：2～3 (仕様書)]	その認識で問題ありません。
	内容	コンテンツに含める研究成果・学術研究の裏付けについての監修は、動画・VRともに奄美市および監修委員会から情報提供を依頼できる認識で相違ないか。最終納品物の内容について、事実関係を判断いただけるとの認識で問題ないか。	
61	質問箇所	業務項目3 史跡公園史跡保護覆屋施設内におけるWi-Fi の整備 [ページ番号：4 (仕様書)]	その認識で間違いありません。Wi-Fiの利用料については、令和8年度から奄美市の予算で支払いをしますので、見積もりに計上する必要はありません。
	内容	仕様書の記載内容の確認ですが、来館者が利用するWi-Fi の整備はマストで、コンテンツ用のWi-Fiは必要に応じて準備する認識です。コンテンツにもWi-Fiが必要な場合、2種用意することは必須条件となるのか。またWi-Fi利用に伴う月々の利用料は本件金額に含めなくて良いか。次年度以降の利用料の支払いなど何年分を本事業の見積もりに計上する必要すべきでしょうか。	
62	質問箇所	募集要項5 参加申し込み・類似業務実績書について [ページ番号：2 (公募プロポーザル募集要項)]	パートナー会社の実績も含めて記載ください。
	内容	自社だけでなくパートナー会社も含めて、本事業に参加する場合、実績についてはパートナー企業の実績も含めて記載して良いか。記載して良い場合の注記事項などがあれば教えてください。	
63	質問箇所	業務項目1-① [ページ番号：2 (仕様書)]	史跡宇宿貝塚に関する成果であれば、奄美市ホームページに掲載している『史跡宇宿貝塚保存活用計画書』を参照ください。また、奄美群島の遺跡の発掘調査成果の一部も奈良文化財研究所の「全国文化財総覧」にまとめられています。 宇宿貝塚史跡公園のリーフレットも奄美市ホームページに掲載いたします (添付資料9)。
	内容	制作するコンテンツ内容が各分野の研究成果や学術調査結果に基づいたものするにあたり、提案前に研究成果や調査結果がまとめられた資料を共有いただくことは可能でしょうか。参照できる情報がございましたら教えていただきたいです。	
64	質問箇所	業務項目1-④ [ページ番号：2 (仕様書)]	使用制限・設置条件等はございませんが、職員による園内案内に支障がない程度とします。
	内容	制作するコンテンツについて音声を含めた提案とする場合について、展示物、周辺環境への配慮等を理由とする使用制限 (音量その他)、スピーカー等設置条件があれば教えてください。	
65	質問箇所	業務項目1 史跡公園史跡保護覆屋施設内における屋内プロジェクションについて [ページ番号：2 (仕様書)]	資料4-1～3に関して ・鉄板の部分的な取り外しは可能です。天井部や壁面部へのボルトやアンカーの打ち込みは可能ですが、その設置方法につきましては優先交渉権者と協議の上で決定いたします。 資料2-1、2-2に関して ・環境光は、完全に遮断する計画です。 資料5 覆屋施設内の照明計画に関して ・移動および取り外しは可能ですが、場所によっては足場の設置が必要な箇所もございます。
	内容	資料4-1～3に関して ・プロジェクターを天井部分に設置することを想定した場合、天井の網目の鉄板は部分的に取り外すことが可能か機材取り付けに伴う天井部、壁面部への部分的な開口、ボルトやアンカーの打ち込みは可能か。現状わかる範囲で教えてください。 資料2-1、2-2に関して ・プロジェクターの仕様を検討するにあたり、暗幕を設置することを想定しているとのことですが、環境光 (窓からの光など) を完全遮断できるのか、一部入ってきてしまう環境光があるのか教えてください。 資料5 覆屋施設内の照明計画に関して ・天井ダクトレールに設置されているライトは移動または取り外し可能か	
66	質問箇所	業務項目3 史跡公園史跡保護覆屋施設内におけるWi-Fiの整備 [ページ番号：4 (仕様書)]	全ての手配を含みます。インターネット回線は、新規での引き込みが必要となります。
	内容	Wi-Fiの整備について、回線手配、プロバイダ、ルーターの手配も今回の要件にふくまれるものでしょうか。既設のインターネット回線があるのか教えてください。	

質問回答書

67	質問箇所	業務項目3 史跡公園史跡保護覆屋施設内におけるWi-Fiの整備 [ページ番号：4 (仕様書)]	・最大同時利用者数は、20～30人程度を想定しています。 ・Wi-Fi接続に関する規定は、プライバシーセパレーター機能及びパスワード設定（フリーWi-Fiではない）を備えたものでお願いいたします。
	内容	Wi-Fi機器を選定するにあたり、来館者のインターネット接続で、どの程度の強度を担保するべきと考えているか教えてください。 ・最大同時利用者数の想定人数。 ・Wi-Fi接続のセキュリティ規格で準拠すべき規定などがあれば教えてください。	
68	質問箇所	業務項目1 史跡公園史跡保護覆屋施設内における屋内プロジェクションについて [ページ番号：2 (仕様書)]	・制限はありません。
	内容	・屋内プロジェクションに関する記載で「来場者がコンテンツを利用する際に、職員による補助がないものにする」とありますが、再生装置などの機器の仕様についての制限事項はありますか？	
69	質問箇所	業務項目1⑩ [ページ番号：2 (仕様書)]	別途発注の令和7年度宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業における工事完了日は令和8年3月31日となっております。照明器具の設置予定時期は令和7年8月末を予定しております。機器設置可能時期は、契約日の翌日以降となります。詳細な時期については、施設改修事業者も含めた協議の上、決定いたします。
	内容	並行して実施される覆屋施設改修工事の完了予定時期と、機器設置可能時期について教えてください。	
70	質問箇所	募集要項 8 提案書の作成要領 ②企画提案書 [ページ番号：3 (公募プロポーザル募集要項)]	宇宿貝塚史跡公園のパンフレットを奄美市ホームページに掲載いたしますので、そちらをご確認ください。また、直接来館される場合は、7月31日以前は月曜日以外の9時00分～17時00分、8月1日以降は日曜日以外の8時30分～17時00分までの確認となります。現地確認をされる際には、奄美市教育委員会文化財課にご連絡ください。
	内容	企画提案書の「既存の露出展示との連動性」について、現在の展示内容の詳細資料や写真等を事前に確認することは可能でしょうか。	
71	質問箇所	業務項目1 [ページ番号：1 (仕様書)]	・可能です。提案書によりご提案下さい。
	内容	プロジェクションスクリーンについて、一部角度や位置の変更は可能でしょうか。	
72	質問箇所	業務項目1 [ページ番号：1 (仕様書)]	・別途発注の令和7年度宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業において、雨漏り対策も考慮した既存屋根の全面改修を行います。
	内容	プロジェクター直上部の雨漏り対策等を予定されていますでしょうか。特に設置に影響がないかを確認させてください。	
73	質問箇所	業務項目2 [ページ番号：3 (仕様書)]	可能です。
	内容	VR視聴用のテーブルや椅子の支給は可能でしょうか。	
74	質問箇所	業務項目3 [ページ番号：4 (仕様書)]	インターネット回線は、新規での引き込みが必要となります。Wi-Fiの利用料については、令和8年度から奄美市の予算で支払いをしますので、見積もりに計上する必要はありません。
	内容	「Wi-Fiを整備すること」とありますが、光インターネット等の回線は既に引かれているのか、また大元の回線契約や利用料は別途計上不要と理解してよいでしょうか。	
75	質問箇所	業務項目2 [ページ番号：3 (仕様書)]	安全性の確保ができるのであれば、特にありません。
	内容	VR利用時、転倒・転落防止対策において最低限求められる仕様や基準はありますか。	
76	質問箇所	業務項目2 [ページ番号：4 (仕様書)]	メーカー保証の範囲内を受託者の責任と考えています。
	内容	本業務で納品後のVRゴーグル等機材の保守範囲はどこまでが受託者側の責任となりますか。	
77	質問箇所	業務項目2 [ページ番号：4 (仕様書)]	知的財産権につきましては、優先交渉権者となった事業者と別途協議の上、決定いたします。
	内容	弊社が保有する汎用素材やCG部品を用いた場合、それらの知財権は維持可能ですか。	
78	質問箇所	業務項目2 [ページ番号：3 (仕様書)]	可能です。
	内容	コンテンツ制作過程において、地元の子ども・学生・研究者等の意見を聞き企画に反映する、参加してもらうなどは可能ですか。	

質問回答書

79	質問箇所	業務項目 1 [ページ番号： 2 (仕様書)]	奄美大島特有の「環境文化」として再評価される「歴史・文化」とその源泉である「自然環境」を守り、受け継ぐとともに、産業や教育への活用を推進するものです。
	内容	本業務において特に重視されるSDGsのゴールや指標（例：教育・ジェンダー・パートナーシップ等）はありますか。	宇宿貝塚史跡公園は、サステナブルな縄文型生活を学び、情報発信するなど、観光・教育拠点としての位置づけですが、本事業は「地方創生型SDGs」として位置づけられているため、個別のゴールの達成を目標とするものではありませんので、ご理解をお願いします。
80	質問箇所	業務項目 1 [ページ番号： 2 (仕様書)]	観光客が7割程度、地元学生や住民が2割程度、研究者等が1割程度となっています。ターゲット層につきましては、最も来園の多い成人層を想定しておりますが、どのような方でも楽しめるよう、中学～高校生でも理解できる内容であるとなお良いです。
	内容	観光客・住民・学生の割合はどの程度ですか。特に想定されるターゲット（年齢層・外国人観光客など）はありますか。	
81	質問箇所	業務項目 1 [ページ番号： 2 (仕様書)]	他施設における常時利用は、想定していません。
	内容	本業務のコンテンツは、他施設（市内博物館・観光施設など）での活用や今後の派生展開も想定されていますか。	
82	質問箇所	8 提案書の作成要領（2）提案書の記載事項②企画提案書、（3）企画提案書等作成における留意点④ [ページ番号： 3～4（公募プロポーザル募集要項）]	表紙と目次は含みません。
	内容	「A4 片面 10 枚以内」「表紙 目次 通し番号を付すこと。」とありますが、10枚以内の指定は表紙、目次は含みますでしょうか。	
83	質問箇所	10プレゼンテーション実施概要（4）留意事項① [ページ番号： 5（公募プロポーザル募集要項）]	可能です。
	内容	「プレゼン資料は提案書に記載している内容のみとする。」とありますが、提案書に記載の過去の類似するコンテンツ紹介（約3分以内）や今回ご説明する内容に沿った、コンテンツや動画等をプレゼンの際に表示することは可能でしょうか。	
84	質問箇所	業務項目 1-⑦ [ページ番号： 2（仕様書）]	その認識で問題ありません。
	内容	「⑦覆屋施設東側の壁面に屋内プロジェクションの投影を予定しているが、壁面前は来園者が通る順路になっているため、来園者の見学に考慮したプロジェクターの投影方法及び設置箇所の選定に努めること。」とありますが、プロジェクターをある程度壁から離して設置する必要がある、一部、縄文コーナーや学史コーナーの真上などにも設置となる認識ですが、問題ないでしょうか？	
85	質問箇所	業務項目 2-③ [ページ番号： 3（仕様書）]	業務項目 2につきましては、多言語化の想定はしておりませんが、提案によってはその限りではありません。
	内容	「コンテンツを利用する対象は、地元住民や13 歳以上の学生、観光客等とする。ただし、親等の同伴者の同意を得た場合のみ、12 歳以下も利用できることとする。」とありますが、ナレーションやテロップ等を入れる場合は、業務項目 1-④と同様に、多様な来園者を想定し、多言語化も考慮する必要がありますでしょうか。	
86	質問箇所	5. 業務内容 [ページ番号： 1（仕様書）]	企画提案等に伴う資料の提示は、奄美市ホームページに掲載している資料のみとなります。プロポーザル審査会後に優先交渉権者となった事業者におきましては、別途協議の上、資料を追加提供いたします。
	内容	「契約締結後は、委託者との協議により委託者が承諾した場合、業務遂行に必要な素材（市が保有する写真や図面 その他資料）の提供を受けることができる。」とありますが、企画提案書や見積積算にあたって、必要に応じ追加の資料、図面等開示についてご相談させて頂くことは可能でしょうか。開示申請方法について開示をお願いします。	
87	質問箇所	業務項目 1-①、業務項目 2-① [ページ番号： 2～3（仕様書）]	コンテンツ内において、映し出される特定の作業が性別によって決められないような配慮を想定しています。
	内容	「性別による固定化をしないこと。」とはこういった固定化を懸念されておりますでしょうか。具体的なイメージや想定があればご教示ください。	

質問回答書

88	質問箇所	業務項目 1-⑤⑥ [ページ番号： 3 (仕様書)]	分電盤からプロジェクター設置位置まで電源を引き込む工事の経費につきましては、本業務に含まれます。但し電気設備事業者の手配等について必要な場合は、別途発注の令和7年度宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業受注事業者に協力を頂くことは可能です。
	内容	「プロジェクションの投影は、覆屋施設東面を想定しており、令和7年度に実施する施設改修事業において投影用の壁を設置する。」「プロジェクションの投影範囲、プロジェクターの性能及び台数は提案によるものとする。最大投影範囲は、高さ約 3.4 m～ 4.5 m × 横約 28.0 mとなる。」とありますが、プロジェクター設置付近に必要な電源コンセントは既設またはご準備いただける認識でよろしいでしょうか。既設を利用する場合は、本事業で利用可能な電源コンセントの位置についてご教示頂くことは可能でしょうか。新設が必要な場合は、プロジェクター設置予定箇所付近までの電源工事も本事業の範囲に含みますでしょうか。	
89	質問箇所	業務項目 1-⑬ [ページ番号： 3 (仕様書)]	事業費は、提案時に示されたものが基本になりますが、その後の協議の中で確定し、契約となります。検討委員会 はコンテンツの内容の監修になります。
	内容	「関連機器は、採択後に奄美市と協議を行い、選定すること。ただし、関連機器の選定に伴う事業費の増額は事業費上限額の範囲内において認める。」とありますが、事業費（契約額）の確定は、業者決定後に検討委員会の意見を反映後となる理解であっておりますでしょうか	
90	質問箇所	業務項目 1-⑭、業務項目 2-⑮ [ページ番号： 3～4 (仕様書)]	可能です。
	内容	「映像素材に係る資料・素材の収集においては、「6. 著作権及び版權」に準拠するほか、出演者、協力者、撮影地への交渉・許可を行う。」とありますが、出演者、協力者、撮影地への交渉・許可にあたっては、地元住民様との交渉などについて、必要に応じ奄美市様へご協力を頂くことは可能でしょうか。	
91	質問箇所	業務項目 1-⑭、業務項目 2-⑮ [ページ番号： 3～4 (仕様書)]	提供元の許可がおりましたら、他者から映像コンテンツの提供を受けることは可能です。また、映像を使用に関する費用は、事業費に含まれます。
	内容	「映像素材に係る資料・素材の収集においては、「6. 著作権及び版 権」に準拠するほか、出演者、協力者、撮影地への交渉・許可を行う。」とありますが、コンテンツ作成に当たり、放送事業者からの映像コンテンツの提供を受けることは可能でしょうか。また、提供を受けることが可能な場合、必要となる費用は本事業費に含む認識でしょうか。	
92	質問箇所	業務項目 3-① [ページ番号： 4 (仕様書)]	接続要件として、最大同時利用者数は、20～30人程度を想定しています。また、Wi-Fi接続に関する規定は、プライバシーセパレーター機能及びパスワード設定（フリーWi-Fiではない）を備えたものでお願いいたします。Wi-Fiの範囲は、宇宿貝塚史跡公園の史跡保護覆屋施設内を想定しています。
	内容	「覆屋施設内において来園者が、インターネットを利用するためのWi-Fi を整備すること。」とありますが、来園者利用Wi-Fiについては無料の施設フリーWi-Fiのようなものを想定されている認識であいますでしょうか。接続要件（認証方式や同時時間帯の利用想定人数等）がございましたらご教示ください。資料1のどの範囲までカバーする必要がありますでしょうか。	
93	質問箇所	業務項目 3-① [ページ番号： 4 (仕様書)]	その理解で問題ありません。
	内容	「①覆屋施設内において来園者が、インターネットを利用するためのWi-Fiを整備すること。」とありますが、Wi-Fi整備にあたって、インターネット回線、及びインターネットサービスプロバイダーも本事業費の範囲内で、新規に整備を行う理解であつてますでしょうか。	
94	質問箇所	業務項目 3-① [ページ番号： 4 (仕様書)]	令和8年度からは、奄美市の予算内でWi-Fiの利用料を支払いを行いますので、提案事業に含みません。
	内容	「覆屋施設内において来園者が、インターネットを利用するためのWi-Fiを整備すること。」とありますが、来園者がWi-Fiを使って利用するインターネット回線の利用料やWi-Fiサービスの保守運用等に係る費用については、提案書事業費に含まない（別途協議）という理解でよろしいでしょうか。	

質問回答書

95	質問箇所	業務項目3-④ [ページ番号：4（仕様書）]	スポット対応を想定していますが、奄美市が今後の維持管理に伴う大規模な財政負担を伴わないのであればセンドバック等による保守でも構いません。
	内容	「関連機器は、奄美大島内で安価に修繕できる汎用性があるものを使用すること。」とありますが、修繕については、故障時に都度機器を調達する等スポット対応を想定してますでしょうか。センドバック等による保守等でもよろしいでしょうか。	
96	質問箇所	業務項目3-① [ページ番号：4（仕様書）]	可能です。窓口は、奄美市教育委員会文化財課となります。
	内容	「①覆屋施設内において来園者が、インターネットを利用するためのWi-Fiを整備すること。」とありますが、本提案の作成にあたり、提案書提出の前に施設内外の現地調査を実施することは可能でしょうか？可能である場合、窓口をご教示願います。	