浄水水質検査結果書

No. hX2308638-001

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 3月 12日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 3月 7日	受付方法	受取
採取日	2024年 3月 7日	時刻	9時 05分
天候	当日 曇 前日 雨	温度	気温 14.0 ℃ 水温 17.3 ℃
検査期間	2024年 3月 7日 ～	2024年 3月 11日	
採水者	守屋	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101201	施設名	平田配水池
採水場所	佐大熊公園	水源種別	ダム水・表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	15	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.6	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.2(26.2℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.44mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308638-002

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 3月 12日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 3月 7日	受付方法	受取
採取日	2024年 3月 7日	時刻	10時 40分
天候	当日 曇 前日 雨	温度	気温 16.0 ℃ 水温 18.2 ℃
検査期間	2024年 3月 7日 ～	2024年 3月 11日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101205	施設名	古見PC配水池
採水場所	西田公民館	水源種別	ダム水・表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	15	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.6	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(25.2℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.48mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308638-003

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 3月 12日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 3月 7日	受付方法	受取
採取日	2024年 3月 7日	時刻	10時 10分
天候	当日 曇 前日 雨	温度	気温 17.0 ℃ 水温 18.6 ℃
検査期間	2024年 3月 7日 ～	2024年 3月 11日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220105101	施設名	小湊第1配水池
採水場所	小湊墓地	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.0(26.0℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.22mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308638-004

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 3月 12日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 3月 7日	受付方法	受取
採取日	2024年 3月 7日	時刻	10時 25分
天候	当日 曇 前日 雨	温度	気温 17.0 ℃ 水温 18.8 ℃
検査期間	2024年 3月 7日 ～	2024年 3月 11日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220105102	施設名	小湊第2配水池
採水場所	大川処理場	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.0(26.4℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.30mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308638-005

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 3月 12日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 3月 7日	受付方法	受取
採取日	2024年 3月 7日	時刻	9時 50分
天候	当日 曇 前日 雨	温度	気温 17.0 ℃ 水温 20.1 ℃
検査期間	2024年 3月 7日 ～	2024年 3月 11日	
採水者	永田	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220103101	施設名	小宿配水池
採水場所	小宿第二公園	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	24	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	6.9(25.6℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.88mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308638-006

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 3月 12日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町1100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 3月 7日	受付方法	受取
採取日	2024年 3月 7日	時刻	9時 40分
天候	当日 曇 前日 雨	温度	気温 17.5 ℃ 水温 17.3 ℃
検査期間	2024年 3月 7日 ～	2024年 3月 11日	
採水者	永田	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101206	施設名	三儀山配水池
採水場所	小宿中央公園	水源種別	ダム水・表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(25.8℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.40mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308638-007

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 3月 12日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 3月 7日	受付方法	受取
採取日	2024年 3月 7日	時刻	11時 00分
天候	当日 曇 前日 雨	温度	気温 14.5 ℃ 水温 18.0 ℃
検査期間	2024年 3月 7日 ～	2024年 3月 11日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101207	施設名	平田高地区配水池
採水場所	ひらた3号公園	水源種別	ダム水・表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(26.2℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.42mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308638-008

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 3月 12日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 3月 7日	受付方法	受取
採取日	2024年 3月 7日	時刻	9時 35分
天候	当日 曇 前日 雨	温度	気温 16.0 ℃ 水温 17.5 ℃
検査期間	2024年 3月 7日 ～	2024年 3月 11日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101208	施設名	春日配水池
採水場所	小俣住宅散水栓	水源種別	ダム水・表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	15	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.7	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(26.1℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.54mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308638-009

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 3月 12日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町1100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 3月 7日	受付方法	受取
採取日	2024年 3月 7日	時刻	9時 15分
天候	当日 曇 前日 雨	温度	気温 16.0 ℃ 水温 17.4 ℃
検査期間	2024年 3月 7日 ～	2024年 3月 11日	
採水者	永田	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101209	施設名	井根配水池
採水場所	高千穂神社散水栓	水源種別	ダム水・表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.3(26.2℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.46mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308638-010

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 3月 12日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 3月 7日	受付方法	受取
採取日	2024年 3月 7日	時刻	9時 20分
天候	当日 曇 前日 雨	温度	気温 15.0 ℃ 水温 16.7 ℃
検査期間	2024年 3月 7日 ～	2024年 3月 11日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220101210	施設名	東が丘配水池
採水場所	小浜町民家散水栓	水源種別	ダム水・表流水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	16	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.4(26.0℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.40mg/ℓ

様式 ハ－17