浄水水質検査結果書

No. hX2308642-001

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代甲１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 11日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 11日	時刻	10時 10分
天候	当日 晴 前日 曇	温度	気温 22.0 ℃ 水温 21.7 ℃
検査期間	2024年 4月 11日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220106101	施設名	芦良配水池
採水場所	有良児童館	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	23	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.1(23.9℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.42mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308642-002

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代甲１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 11日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 11日	時刻	10時 50分
天候	当日 晴 前日 曇	温度	気温 22.5 ℃ 水温 21.2 ℃
検査期間	2024年 4月 11日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220107201	施設名	朝日第1配水池
採水場所	はとばま公園	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	26	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	6.8(24.4℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.38mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308642-003

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 11日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 11日	時刻	9時 50分
天候	当日 晴 前日 曇	温度	気温 21.5 ℃ 水温 21.6 ℃
検査期間	2024年 4月 11日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220108101	施設名	朝日第2配水池
採水場所	大熊漁港金久浜公園	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	20	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	6.7(24.3℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.38mg/ℓ

様式 ハ－17

浄水水質検査結果書

No. hX2308642-004

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代甲１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 11日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 11日	時刻	10時 30分
天候	当日 晴 前日 曇	温度	気温 22.0 ℃ 水温 22.1 ℃
検査期間	2024年 4月 11日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220109201	施設名	朝日第3配水池
採水場所	ふぶくろ公園	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	30	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	7.4(24.6℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.30mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308642-005

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 11日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 11日	時刻	11時 10分
天候	当日 晴 前日 曇	温度	気温 24.0 ℃ 水温 21.3 ℃
検査期間	2024年 4月 11日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	最上	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220110201	施設名	有仲･新有仲配水池
採水場所	和光第一公園	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	29	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	6.8(24.5℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.28mg/ℓ

浄水水質検査結果書

No. hX2308642-006

奄美市水道事業 奄美市長 安田 壮平 様

2024年 4月 16日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 4月 11日	受付方法	受取
採取日	2024年 4月 11日	時刻	10時 30分
天候	当日 晴 前日 曇	温度	気温 20.0 ℃ 水温 21.6 ℃
検査期間	2024年 4月 11日 ～	2024年 4月 15日	
採水者	竹元	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	浄水 2220121201	施設名	知根配水池
採水場所	根瀬部公民館	水源種別	深井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水質基準	検査方法
一般細菌	個/mℓ	0	－	100 以下	厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌	/100mℓ	不検出	－	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2
塩化物イオン	mg/ℓ	19	0.5	200 以下	厚生労働省告示第261号 別表第13
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.3 未満	0.3	3 以下	厚生労働省告示第261号 別表第30
ｐＨ値	－	6.9(24.7℃)	－	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号 別表第31
味	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気	－	異常なし	－	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5 未満	0.5	5 以下	厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.1 未満	0.1	2 以下	厚生労働省告示第261号 別表第41
		－以下余白－			

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.20mg/ℓ

様式 ハ－17